

Акт
проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
к 2016 /2017 учебному год

Составлен «05» августа 2016 г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
Муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка»
(МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка»)

Количество зданий 7

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки:

Капитальное общественное здание 2014 г.

деревянное общественное здание по ул. Ленина 62 – 1960 г.

нежилое строение(прачечная) по ул. Ленина 62 – 1964 г.

деревянное общественное здание по ул. Свердлова 23 – 1988 г.

нежилое строение по ул. Свердлова 23 (пищеблок) -1983 г.

нежилое строение по ул. Свердлова 23 (прачечной) - 1984 г.

нежилое строение по ул. Свердлова 23 (гараж) - 1988 г.

Юридический адрес: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 100а

Фактический адрес: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 100а

628012, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, Ленина 62

628012, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, Свердлова 23

Ф.И.О. руководителя Заведующий: Сёмина Ирина Михайловна

Проверка проводилась в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 12.05.2016 г. № 519

комиссией в составе (с указанием должности Ф.И.О.)

Председатель Комиссии И.А Черкунова заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска

Заместитель председателя комиссии Ю.М. Личкун директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь комиссии В.А. Агишев заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска

Члены комиссии:

от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования:

Н.И. Кармазина – заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска по общему среднему образованию

О.А.Федорова – заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска;

П.Л. Гуменный – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий»

В.И. Шипицин – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Н.Г. Асауленко – председатель профсоюзной организации работников образования и науки города Ханты-Мансийска

А.В. Рязанцев - заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Кривошеков Д.Л. – начальник территориального отдела по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

И.В. Ульянова - начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты- Мансийска

В.Н. Беломоин – начальник отдела по техническому обеспечению и комплексной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска»

О.В. Чернышков – начальник 3 отряда службы по ХМАО- Югре Регионального Управления ФСБ РФ по Тюменской области

С.В. Рогулев – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие документов юридического лица

- устав утверждён приказом Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска № 31/1 от 23.01.2015, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 по ХМАО-Югре 02.03.2015
- свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1158601000436 серия 86 № 002498436 от 03.03.2015 г.
- идентификационный номер юридического лица ИНН 8601054365/КПП 860101001 от 02.03.2015 г. серия 86 № 002498437

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя:

Основной корпус: Ленина 100а

- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 06.10.2015 № 1180 «О приеме имущества в муниципальную собственность и закреплении на праве оперативного управления»
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления: регистрационный № 86-АВ 066144 дата выдачи 16.11.2015 г.

Дополнительный корпус: Ленина 62

- приказ Департамента муниципальной собственности от 28.05.2005 № 81 «О передаче имущества в оперативное управление МДОУ «Детский сад № 16»
- свидетельство о государственной регистрации права собственности: здание детского сада регистрационный № 86-АВ 216635 дата выдачи 15.03.2011 г.
- свидетельство о государственной регистрации права собственности: прачечная регистрационный № 86-АВ 216636 дата выдачи 15.03.2011 г.
- кадастровый паспорт здания (Детский сад № 16 «Белочка») от 05.02.2009, инвентарный номер 71:131:001:010960250
- кадастровый паспорт здания (прачечная) от 05.02.2009, инвентарный номер 71:131:001:010960260

Дополнительный корпус: Свердлова 23

- договор о закреплении имущества 28.02.2003 № 16/203-45
- свидетельство о государственной регистрации права собственности Детский сад серия - 86 АВ регистрационный № 213790, дата выдачи 17 февраля 2011 года
- Кухня - Серия 86 АВ № 213789 от 17 февраля 2011 года
- Прачечная - Серия 86 АВ № 213791 от 17 февраля 2011 года
- Гараж - Серия 86 АВ № 213792 от 17 февраля 2011 года

3. Правоустанавливающие документы на землепользование (указать № документа, дату выдачи):

Основной корпус: Ленина 100а

- распоряжение об отводе земельного участка: отсутствует
- кадастровый номер 86:12:0101044:231
- межевое дело отсутствует
- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком договор безвозмездного пользования земельным участком № 3-СП от 08.07.2015

Дополнительный корпус: Ленина 62

- распоряжение об отводе земельного участка Постановление МЭРа города МО город окружного значения Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа от 08.08.2005 г. № 682 п. 2
- кадастровый номер 86:12:0101041:0021
- межевое дело землеустроительное дело по проведению территориального землеустройства объектов землеустройства – межеванию объектов землеустройства от 18.08.2005 г.
- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: серия 86-АВ 216637 дата выдачи 15.03.2011 г.

Дополнительный корпус: Свердлова 23

- распоряжение об отводе земельного участка Постановление Главы Администрации г. Ханты-Мансийска № 650 от 13.09.1999 г.
- кадастровый номер: 86:12: 0101032:0003
- межевое дело нет
- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Серия 86-АВ № 213793 от 17 февраля 2011 года

4. Технические паспорта зданий и сооружений (указать №, дату выдачи)

Основной корпус: Ленина 100а

Инвентарный номер 71:131:002:000117640 паспорт составлен по состоянию на 12 апреля 2015 г.

Дополнительный корпус: Ленина 62

на здание детского сада от 05.02.2009 года, инвентарный номер 71:131:001:010960250, кадастровый номер 86:12:0101041:0021::71:131:001:010960250, дата внесения сведений в реестр 06.08.2004 г.;

на здание прачечной от 05.02.2009 года, инвентарный номер 71:131:001:010960260, кадастровый номер 86:12:0101041:0021::71:131:001:010960260, дата внесения сведений в реестр 06.04.2009 г.

Дополнительный корпус: Свердлова 23

Инвентарный номер (детский сад) № 71:131:002: 000041910:0100:00000 - выдан 13.01.2011 года

Инвентарный номер (гараж) № 71:131:002: 000041910:0404:00000 - выдан 13.01.2011 года

Инвентарный номер (кухня) № 71:131:002: 000041910:03000:00000 - выдан 13.01.2011 года

Инвентарный номер (прачечная) № 71:131:002: 000041910:0200:00000 - выдан 13.01.2011 года

5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.) нет

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ):

Основной корпус: Ленина 100а

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2239 от 26 августа 2015 года серия 86Л01 № 0001449 выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, срок действия лицензии бессрочно, приложение имеется, данные, указанные в лицензии, соответствуют видам реализуемых образовательных программ

Наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения: отсутствует

Дополнительный корпус: Ленина 62

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 25 от 14 февраля 2011 года серия А № 0000077, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, срок действия лицензии бессрочно, приложение имеется, данные, указанные в лицензии, соответствуют видам реализуемых образовательных программ

Наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения: отсутствует

Дополнительный корпус: Свердлова 23

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А № 0000134, Регистрационный № 54 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2011 года, Приложение к Лицензии от 14.02.2011 г., данные, указанные в лицензии соответствуют видам реализуемых общеобразовательных программ

Наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения отсутствует

7. В 2016-2017 учебном году в дошкольном учреждении по улице:

Основной корпус: Ленина 100а

укомплектовано групп 13 с общим количеством воспитанников 456 человек.

Нормативы, указанные в лицензии нет

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста 0 детей;

вторые группы раннего возраста 35 детей;

первые младшие группы 35 детей;

вторые младшие группы 35 детей;

средние группы 105 детей;

старшие группы 141 детей;

подготовительные к школе группы 105 детей.

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием - ,

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения (описать) направления имеются, хранятся согласно номенклатуре дел в личных делах воспитанников, с родителями (законными представителями) заключены договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования

Дополнительный корпус: Ленина 62

укомплектовано групп 4 с общим количеством воспитанников

Нормативы, указанные в лицензии нет

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста - детей,
вторые группы раннего возраста - детей,
первые младшие группы - детей,
вторые младшие группы 37 детей,
средние группы 34 детей,
старшие группы 31 детей,
подготовительные к школе группы 26 детей.

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием - ,

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения (описать) направления имеются, хранятся согласно номенклатуре дел в личных делах воспитанников, с родителями (законными представителями) заключены договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования

Дополнительный корпус: Свердлова 23

укомплектовано групп 5 с общим количеством воспитанников 160 человек.

Нормативы, указанные в лицензии нет

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста нет детей,
вторые группы раннего возраста нет детей,
первые младшие группы нет детей,
вторые младшие группы 53 детей,
средние группы 31 детей,
старшие группы 40 детей,
подготовительные к школе группы 36 детей.

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием - ,

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения (описать) направления имеются, хранятся согласно номенклатуре дел в личных делах воспитанников, с родителями (законными представителями) заключены договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования

8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (по категориям): руководители 100%, педагогический персонал 100%, специалисты 100%, служащие 100%, рабочие 100%

Правильность их расстановки: в соответствии со штатным расписанием

9. Оформление дошкольного учреждения (описать)

Основной корпус: Ленина 100а

эстетичное, в каждой возрастной группе имеются уголки для родителей, информационные стенды, озеленение помещений и территории, профсоюзный уголок, имеется уголок охраны труда, методический уголок и пр.

Дополнительный корпус: Ленина 62

эстетичное, в каждой возрастной группе имеются уголки для родителей, информационные стенды, озеленение помещений и территории, профсоюзный уголок, имеется уголок охраны труда, методический уголок и пр.

Дополнительный корпус: Свердлова 23

эстетичное, в каждой возрастной группе имеются уголки для родителей, информационные стенды, озеленение помещений и территории, профсоюзный уголок, имеется уголок охраны труда, методический уголок и пр.

10. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готов, детская художественная литература, игрушки, методические пособия в наличии имеются в удовлетворительном состоянии и достаточном количестве

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, целесообразность их хранения и размещения соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, размещено в методическом кабинете и кабинетах специалистов

11. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели:

Основной корпус: Ленина 100а

режим работы и расписание непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах имеется, учебный план и учебная нагрузка соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)

Дополнительный корпус: Ленина 62

режим работы и расписание непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах имеется, учебный план и учебная нагрузка соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)

Дополнительный корпус: Свердлова 23

режим работы и расписание непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах имеется, учебный план и учебная нагрузка соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)

12. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется, охране труда и технике безопасности имеется, теплхоззяйству имеется, электрохоззяйству имеется, эксплуатации зданий и сооружений имеется, связи имеется, транспорту отсутствует.

13. Территория:

Основной корпус: Ленина 100а

Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 8859,0 м², площадь озеленения 1333,5 м², наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям Два евро-мусоросборника с крышками, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствуют наличие договора на вывоз мусора имеется, договор на право оказания услуг по сбору и вывозу ТБО №16/16 от 01.05.2016 г. ИП Прыкин А.И.

Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние, освещение территории ограждение комбинированное: декоративное металлическое, бетонное, сетка рабица; состояние удовлетворительное. Для въезда автотранспорта на территорию учреждения имеются 2 ворот, выходящие на улицу Ленина, для входа имеется две калитки с улицы Ленина. Фасадное освещение галогеновые прожекторы – 33 шт., освещение территории светодиодные фонари – 30 шт. в рабочем состоянии, состояние удовлетворительное

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования, их техническое состояние – удовлетворительное. мероприятия по подготовке выполнены в полном объеме

Наличие и состояние открытых спортивных площадок - удовлетворительное

Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек - удовлетворительное

а) существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории дошкольного учреждения - отсутствуют

б) проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к дошкольному учреждению – дорожные знаки и искусственная дорожная неровность при подъезде к учреждению установлены и соответствуют нормам и правилам размещения, на въезде имеется сигнальная информация «На въезд машины не ставить»

Дополнительный корпус: Ленина 62

состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 4331 кв.м., площадь озеленения 161 кв.м., наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, на территории находится два контейнера 1,5 куб.м.; установлены на бетонной площадке, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствуют

наличие договора на вывоз мусора: имеется, договор на право оказания услуг по сбору и вывозу ТБО № 06/16 от 01.04.2016 ИП Прыкин А.И.

Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние, освещение территории: территория по периметру огорожена комбинированным забором, частично выполненным из профнастила, сетки рабицы, штакетника, заборной решетки и металлических прутьев высотой 1,6 м. Для въезда автотранспорта на территорию учреждения имеются одни ворота, выходящие на улицу Ленина, для входа имеется две калитки с улицы Ленина; освещение имеется и соответствует нормам

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования, их техническое состояние мероприятия по подготовке выполнены в полном объеме, состояние удовлетворительное

Наличие и состояние открытых спортивных площадок имеются, состояние удовлетворительное

Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек - удовлетворительное

а) существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории дошкольного учреждения - отсутствуют

б) проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к дошкольному учреждению - дорожные знаки соответствуют нормам и правилам размещения, на въезде имеются запрещающие знаки для автотранспорта «Стоянка запрещена» 1 м., сигнальная информация «Не въезжать на территорию детского сада», «На въезд машины не ставить»

Дополнительный корпус: Свердлова 23

состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 4738 кв.м., площадь озеленения 1184 кв.м., наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

Площадка на хозяйственном дворе, на территории находится два контейнера 1,5 куб.м.; заключен договор № 07/16 от 29.12.2015 года с ИП Прыкин А.И.

Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние, освещение территории: ограждение территории по периметру – сетка «Рабица», ворота металлические. Уличное освещение имеется по всему периметру, соответствует нормам

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования, их техническое состояние: удовлетворительное, проведен косметический ремонт малых архитектурных форм, имеются веранды, МАФ и песочницы по количеству групп

Наличие и состояние открытых спортивных площадок: отсутствует

Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек: удовлетворительное

а) существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории дошкольного учреждения - отсутствуют

б) проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к дошкольному учреждению - дорожные знаки соответствуют нормам и правилам размещения

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основной корпус: Ленина 100а

а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) Перезарядка Огнетушители ОП-5(3) – 5 шт. (декабрь 2015), ОУ-3 - 2шт. (декабрь 2015), ОП-8 (3) -74 шт. (июль 2016)

Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирована) № 71131000-ТО-000348 от 12.05.2015 г. ОНД по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание Договор № 47-ЭА от 28.12.2015 г. «На право оказания услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противопожарного водопровода»

Системы пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» 3 шт., блок сигнально-пусковой С2000-КПБ 1 шт., блок индикации вер. 1.12С2000-БИ SMD 3 шт., пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М 1 шт., резервный источник питания с РИП-12 (исп.01) 3 шт., аккумулятор 12В, 17Ач АКБ 17-12 6 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 (ДИП-ИС) 549 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ 19 шт., извещатель пожарный пламени Пульсар 1.01Н, выносное оптическое устройство УШК-01 64 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой Октава-12В 1 шт.

Система противопожарного водопровода: пожарные насосы (1 рабочий, 1 резервный) WILO/PL50/115-0,75/2 2 шт., манометр Pv 0-1.0МПа ТУ 25-02-101.293-83 4 шт., шкаф пожарный встроенный белый (рукав Ф51 мм) ШПК 320В 29 шт.

Система речевого оповещения о пожаре: блок базовый внешний Jedia 1 шт., линейный блок jedia 8 шт., микрофон с кнопками управления Jedia 1 шт., оповещатель речевой настенный CS -03A(w) 1 Вт/3Вт 64 шт., блок контроля и распределения «INTER-M», оповещатель речевой потолочный SWS-03i, светозвуковой оповещатель «ССУ-1»

в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) отсутствует

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 2013 г.

д) содержание путей эвакуации освещены, не захлаплены, обеспечивают безопасную эвакуацию людей

е) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) противопожарный внутренний водопровод: имеется с повысительной станцией, пожарные краны исправны, рукава перемотаны на новую скатку, стволы в наличии

ж) оборудование аварийным освещением зданий имеется состояние удовлетворительное

з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения,

инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации др.) документация имеется, планы эвакуации в наличии выполнены на светонакапливающей пленке, утверждены 10.03.2015

Дополнительный корпус: Ленина 62

а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) Перезарядка огнетушители 9 шт. (дата проверки июнь 2016 г.)

Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирована имеется, регистрационный номер 71131000-ТО-000194, зарегистрирована ОНД по г. Ханты-Мансийску и району УНД Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 10.09.2013 г.

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание Договор № 308 ЭАС/8 от 19.02.2016 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и слаботочных сетей ООО «Атлант», лицензия на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 2/26296 от 11 августа 2008 г., акт контрольных испытаний и проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 29.06.2016 г.

Системы пожарной сигнализации: пожарная сигнализация: «Радуга 5»

в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) отсутствует

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений акт № 16 от 11.06.2012 г. ИП Глебов М.В. свидетельство № С.055.86.2510.03.2010 от 13.04.2010 г. Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за № С.055.86.2510.08.2010 от 25.08.2010, обработка огнезащитным составом «ОГНЕБИО» ГОСТ 16363-98, ГОСТ 288-96 ББ-11

д) содержание путей эвакуации освещены, не захламлены, обеспечивают безопасную эвакуацию людей

е) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) внутренний противопожарный водопровод отсутствует

ж) оборудование аварийным освещением зданий имеется состояние удовлетворительное

з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации др.) документация имеется, планы эвакуации в наличии утверждены и согласованы 11.08.2006 г.

Дополнительный корпус: Свердлова 23

а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) перезарядка 07.2016

Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирована имеется, регистрационный № 71131000-ГО-000329, зарегистрирована ОНД по г. Ханты-Мансийску и району УНД Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 14.11.2014 г.

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание Договор № 308 ЭАС/8 от 19.02.2016 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и слаботочных сетей ООО «Атлант», лицензия на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 2/26296 от 11 августа 2008 г.

Системы пожарной сигнализации: Пожарная сигнализация «Сигнал-ВК6»

в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) отсутствует

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений – нет

д) содержание путей эвакуации освещены, не захламлены, обеспечивают безопасную эвакуацию людей

е) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) внутренний противопожарный водопровод отсутствует

ж) оборудование аварийным освещением зданий имеется состояние удовлетворительное

з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуаций и др.) документация имеется, планы эвакуации в наличии утверждены и согласованы

В ходе проверки выявлено (не выявлено) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

15. Здание: общее состояние здания, помещений: здания и помещения в удовлетворительном состоянии, со всеми инженерными коммуникациями

Качество проведённых в первом полугодии ремонтных работ

Основной корпус: Ленина 100а

капитальных нет

текущих удовлетворительное наименование подрядной организации МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

основные виды работ: устройство приямков в подвальной помещении, устройство водоотводных лотков на территории учреждения

акт приемки выполненных работ, гарантийные обязательства от 28 июня 2016 года

Дополнительный корпус: Ленина 62

капитальных нет

текущих нет наименование подрядной организации -

основные виды работ -

акт приемки выполненных работ, гарантийные обязательства -

Дополнительный корпус: Свердлова 23

капитальных нет

текущих удовлетворительное наименование подрядной организации МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

основные виды работ: ремонт туалетной комнаты с заменой плитки половой и стеновой, замена сантехнического оборудования, косметические работы, замена дверного блока, замена оконных блоков, замена обоев, замена полов с утеплением

акт приемки выполненных работ, гарантийные обязательства от 28 июня 2016 года

16. Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние

Основной корпус Ленина 100а:

Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние удовлетворительное, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка мебель в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, имеется маркировка

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 комплекта

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом в достаточном количестве

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты дополнительного образования детей, сенсорная комната, изостудия, мини-музеи, бассейн, хореографический зал, логопедический кабинет

Наличие технических средств (телевизоров, компьютеров, проекторов и др.) и их состояние: имеется в достаточном количестве, состояние телевизоров, компьютеров, проекторов, интерактивных досок - удовлетворительное

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, наличие актов испытаний оборудования и инвентаря (№ акта, дата) акт проверки соблюдения требований безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» от 29.04.2016 журнал проверки спортивного оборудования (приказ от 28.04.2016 № 126-О), акт испытания гимнастических снарядов и оборудования от 07.07.2016, журнал проверки спортивного оборудования (приказ от 06.07.2016 № 178-О)

Наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность имеется, состояние удовлетворительное, изолированный, с двумя выходами

Дополнительный корпус Ленина 62:

Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка мебель в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, имеется маркировка

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 комплекта

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом в достаточном количестве

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: музыкально-физкультурный зал, логопедический кабинет

Наличие технических средств (телевизоров, компьютеров, проекторов и др.) и их состояние: имеется, состояние телевизоров, компьютеров, проекторов - удовлетворительное

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, наличие актов испытаний оборудования и инвентаря (№ акта, дата) акт приемки спортивных сооружений и оборудования МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» дополнительный корпус Ленина 62 от 29.07.2016 журнал проверки спортивного оборудования (приказ от 25.07.2016 № 195-О)

Наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность имеется совмещенный физкультурно-музыкальный зал, состояние удовлетворительное, с двумя выходами

Дополнительный корпус Свердлова 23:

Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: мебель в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, имеется маркировка

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 комплекта

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом в достаточном количестве

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: музыкально-физкультурный зал, логопедический кабинет

Наличие технических средств (телевизоров, компьютеров, проекторов и др.) и их состояние: имеется, состояние телевизоров, компьютеров, проекторов - удовлетворительное

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, наличие актов испытаний оборудования и инвентаря (№ акта, дата) акт приемки спортивных сооружений и оборудования МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» дополнительный корпус Свердлова 23 от 29.07.2016 журнал проверки спортивного оборудования (приказ от 25.07.2016 № 195-О)

Наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность имеется совмещенный физкультурно-музыкальный зал, состояние удовлетворительное, с двумя выходами

17. Пищеблок: санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)

Основной корпус Ленина 100а:

наличие аварийного титана имеется

плиты (какие), их техническое состояние имеются электрические производственные четырёх конфорочные 2 шт., 2-х конфорочные 1 шт., конфорок всего 10, в рабочем состоянии 10. Электроплиты установлены в строго горизонтальном состоянии имеются диэлектрические коврики, заземление, состояние удовлетворительное состояние разделочных столов имеются, состояние удовлетворительное

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, маркировка имеется, хранение ножей на магнитных досках, хранение разделочных досок в специально отведённых местах

наличие и состояние посудомоечных ванн (количество) имеется из нержавеющей стали в кол-ве 14 шт.

условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды условия удовлетворительные, имеется горячая вода, нагрев воды соответствует норме

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены в полном объёме, состояние удовлетворительное котломоечная, ее оборудование и состояние имеется 1 шт., исправна

картофелечистки, их состояние имеется 1 шт., соответствует требованиям, в рабочем состоянии

количество мясорубок, их состояние имеются 5 шт. год выпуска 2013, исправны

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеются, соответствует требованиям

санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов удовлетворительное

условия для хранения сыпучих продуктов удовлетворительные

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) холодильное и морозильное оборудование имеется, в т.ч. камеры холодильные 3 шт., исправные 2 шт., холодильники производственные 4 шт., исправные 4 шт., бытовые холодильники 3 шт., 1 холодильник для суточной пробы, исправны, на оборудовании выполнено заземление, наличие термометров в холодильном оборудовании имеются, состояние удовлетворительное

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются тележки для перевозки готовой продукции

наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников имеются в наличии, работники пищеблока обеспечены полностью должностными инструкциями, инструкциями по ОТ, ТБ, ПБ, инструкциями по выполнению определённых видов работ, технологическими картами

Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения) организация питания обеспечивается штатными поварами

Дополнительный корпус Ленина 62:

наличие аварийного титана имеется

плиты (какие), их техническое состояние электрическая производственная четырёх конфорочная 1 шт., состояние удовлетворительное

состояние разделочных столов имеются, состояние удовлетворительное
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, маркировка имеется, хранение ножей на магнитных досках, разделочных досок в специально отведённых местах
наличие и состояние посудомоечных ванн (количество) 3 шт., состояние удовлетворительное
условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды условия удовлетворительные, имеется горячая вода, нагрев воды (водонагреватели) соответствует норме
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены в полном объёме, состояние удовлетворительное
котломоечная, ее оборудование и состояние отсутствует
картофелечистки, их состояние отсутствует
количество мясорубок, их состояние имеется 3 шт., состояние удовлетворительное
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеются, соответствует требованиям
санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов удовлетворительное
условия для хранения сыпучих продуктов удовлетворительные
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) холодильное и морозильное оборудование имеется, в т.ч. холодильников 6 шт., морозильных камер 1 шт., 1 холодильник для суточной пробы, состояние удовлетворительное
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) отсутствует
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников имеются в наличии, работники пищеблока обеспечены полностью должностными инструкциями, инструкциями по ОТ, ТБ, ПБ, инструкциями по выполнению определённых видов работ, технологическими картами
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения) организация питания обеспечивается штатными поварами

Дополнительный корпус Свердлова 23:

наличие аварийного титана имеется
плиты (какие), их техническое состояние электрическая производственная четырёх конфорочная 2 шт., состояние удовлетворительное
состояние разделочных столов имеются производственные столы из нержавеющей стали, удовлетворительное
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, маркировка имеется, хранение ножей на магнитных досках, разделочных досок в специально отведённых местах
наличие и состояние посудомоечных ванн (количество) имеется 2-х секционная мойка из нержавеющей стали
условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды для нагрева воды имеется 50-литровый титан, условия для мытья посуды и ее хранения удовлетворительные
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены в полном объёме, состояние удовлетворительное
котломоечная, ее оборудование и состояние нет
картофелечистки, их состояние имеется, исправна
количество мясорубок, их состояние 1 электрическая мясорубка, имеется электрическая овощерезка, состояние удовлетворительное
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, соответствует требованиям
санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов удовлетворительное
условия для хранения сыпучих продуктов соблюдены
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) имеются 7 холодильников, морозильных ларей и морозильных камер 5 шт., для хранения овощей холодильник 1 шт. состояние удовлетворительное, 1 холодильник для суточной пробы
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) отсутствует
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников имеются в наличии, работники пищеблока обеспечены полностью должностными инструкциями, инструкциями по ОТ, ТБ, ПБ, инструкциями по выполнению определённых видов работ, технологическими картами
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения) организация питания обеспечивается штатными поварами

18. Организация питьевого режима организован в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

19. Состояние медицинского пункта:
Основной корпус Ленина 100а:

Состав помещений с указанием площадей процедурный кабинет 15,3 м², медицинский кабинет 16,1 м², две палаты изолятора 2x10м²

Состояние помещений удовлетворительное

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, состояние удовлетворительное

Наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных средств имеются, условия хранения соответствуют требованиям

Наличие изолятора имеется, 2 палаты

Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) документация имеется, оформляется своевременно, в соответствии с требованиями, медицинские книжки сотрудников в наличии, прохождение медицинских осмотров соблюдается, журнал бракеража в наличии, инструкции по использованию медицинского оборудования имеются

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия) проводится процедура лицензирования медицинской деятельности

Дополнительный корпус Ленина 62:

Состав помещений с указанием площадей кабинет медсестры – 9 кв.м.

Состояние помещений удовлетворительное

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние: имеется, состояние удовлетворительное

Наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных средств: имеются, условия хранения соответствуют требованиям

Наличие изолятора имеется, 1 палата

Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) документация имеется, оформляется своевременно, в соответствии с требованиями, медицинские книжки сотрудников в наличии, прохождение медицинских осмотров соблюдается, журнал бракеража в наличии, инструкции по использованию медицинского оборудования имеются

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия) имеется, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница» №ЛО-86-01-001380 от 30 июля 2013 года, серия Б № 0004454, на срок бессрочно

Дополнительный корпус Свердлова 23:

Состав помещений с указанием площадей общая площадь 24 кв.м. (изолятор 8 кв.м., кабинет медицинской сестры 12 кв.м., процедурный кабинет 4 кв.м.)

Состояние помещений удовлетворительное

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, состояние удовлетворительное

Наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных средств имеются, условия хранения соответствуют требованиям

Наличие изолятора имеется.

Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского оборудования) документация имеется, оформляется своевременно, в соответствии с требованиями, медицинские книжки сотрудников в наличии, прохождение медицинских осмотров соблюдается, журнал бракеража в наличии, инструкции по использованию медицинского оборудования имеются

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия) серия Б № 0004454 Лицензия № ЛО-86-01-001380 от 30 июля 2013 года бессрочно Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

20. Готовность дошкольного образовательного учреждения к отопительному сезону

Основной корпус Ленина 100а:

Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние теплоцентраль, имеется тепловыделитель, удовлетворительное

Акт испытания системы отопления Акт промывки и контрольной опрессовки теплообменного оборудования объекта от 01 июля 2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»; акт обследования системы отопления от 25.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»; акт промывки и контрольной опрессовки внутридомовых инженерных сетей объекта от 01.06.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Обеспеченность дошкольного учреждения топливом, его хранения: отсутствует

Дополнительный корпус Ленина 62

Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние теплоцентраль, удовлетворительное

Акт испытания системы отопления Акт промывки и контрольной опрессовки внутридомовых инженерных сетей объекта от 18.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Обеспеченность дошкольного учреждения топливом, его хранения: отсутствует

Дополнительный корпус Свердлова 23:

Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние: теплоцентраль, удовлетворительное

Акт испытания системы отопления Акт промывки и контрольной опрессовки внутридомовых инженерных сетей объекта от 18.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Обеспеченность дошкольного учреждения топливом, его хранения: отсутствует

21. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения

Основной корпус Ленина 100а: люминесцентное, удовлетворительное

Дополнительный корпус Ленина 62: люминесцентное, удовлетворительное

Дополнительный корпус Свердлова 23: люминесцентное, удовлетворительное

22. Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме: освещение соответствует нормативу

Основной корпус Ленина 100а: Акт обследования системы электроснабжения от 14.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Дополнительный корпус Ленина 62: Акт обследования системы электроснабжения от 27.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Дополнительный корпус Свердлова 23: Акт обследования системы электроснабжения от 27.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта):

Основной корпус Ленина 100а:

Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1 кВ от 30.01.2013 МП «ГЭС» электротехническая лаборатория свидетельство № 58 ЭТЛ 126; 18 июля 2015 года

Дополнительный корпус Ленина 62:

Технический отчёт о проведении электрических измерений и испытаний электрооборудования ЭТЛ ООО НТЦ «Электроснабжение» свидетельство № 58-ЭТЛ-123 от 11.10.2010 г., протоколы от 08.06.2012 г.; испытание линий электроснабжения (пищеблок) ИП Глебов М.В. Договор № 23 от 17.06.2013 г., протоколы от 19.06.2013

Дополнительный корпус Свердлова 23:

Технический отчёт о проведении электрических измерений и испытаний электрооборудования ЭТЛ ООО НТЦ «Электроснабжение» свидетельство № 58-ЭТЛ-123 от 11.10.2010 г., протоколы от 15 марта 2013 года, ИП Глебов М.В. договор № 1003 от 12.03.2015 г.

24. Основной корпус Ленина 100а:

Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние имеется, состояние удовлетворительное

наличие системы видеонаблюдения имеется, состояние удовлетворительное

наличие системы тревожной сигнализации имеется, состояние удовлетворительное

оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц оборудовано, состояние удовлетворительное двери полнотелые

иные антитеррористические мероприятия инструкции, памятки, оборудован информационный уголок

Дополнительный корпус Ленина 62:

Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние: имеется, состояние удовлетворительное

наличие системы видеонаблюдения имеется, состояние удовлетворительное

наличие системы тревожной сигнализации: имеется, состояние удовлетворительное

оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц: оборудовано, состояние удовлетворительное двери полнотелые.

иные антитеррористические мероприятия: инструкции, памятки, оборудован информационный уголок

Дополнительный корпус Свердлова 23:

Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние имеется, состояние удовлетворительное

наличие системы видеонаблюдения имеется, состояние удовлетворительное

наличие системы тревожной сигнализации имеется, состояние удовлетворительное

оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц оборудовано, состояние удовлетворительное двери полнотелые
иные антитеррористические мероприятия инструкции, памятки, оборудован информационный уголок

25. Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата, данные лицензии):

Основной корпус Ленина 100а:

ООО «Частная охранная организация «Легион» договор № 5-ОК/СТ от 28.12.2016 г., лицензия № 0850 от 26.11.2012

Дополнительный корпус Ленина 62:

ООО «Частная охранная организация «Легион» договор № 5-ОК/СТ от 28.12.2016 г., лицензия № 0850 от 26.11.2012

Дополнительный корпус Свердлова 23:

ООО «Частная охранная организация «Легион» договор № 5-ОК/СТ от 28.12.2016 г., лицензия № 0850 от 26.11.2012

наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала

Основной корпус Ленина 100а:

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) от 01.09.2015, инструкция по возникновению ЧС, журнал учета проводимых инструктажей сотрудников

определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите образовательного учреждения: заведующий Семина И.М., специалист по ОТ Дядечков В.В.

Дополнительный корпус Ленина 62:

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) от 01.09.2015, инструкция по возникновению ЧС, журнал учета проводимых инструктажей сотрудников

определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите образовательного учреждения: заместитель заведующего по воспитательной работе Собрина Ю.А., специалист по ОТ Дядечков В.В.

Дополнительный корпус Свердлова 23:

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) от 01.09.2015, инструкция по возникновению ЧС, журнал учета проводимых инструктажей сотрудников

определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите образовательного учреждения: заместитель заведующего по воспитательной работе Собрина Ю.А., специалист по ОТ Дядечков В.В.

26. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):

Основной корпус Ленина 100а:

Водоснабжения: акт обследования системы водоснабжения от 25.07.2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

Электроснабжения: акт обследования системы электроснабжения от 27.07.2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

Канализация, сантехоборудования: акт обследования системы сантехнического оборудования от 25.07.2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», акт обследования канализационных сетей от 27.07.2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

Дополнительный корпус Ленина 62

Водоснабжения акт обследования системы водоснабжения от 27.07.2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

электроснабжения акт обследования системы электроснабжения от 27.07.2016 г. МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

канализация, сантехоборудования акт обследования системы сантехнического оборудования от 27.07.2016 г. МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

Дополнительный корпус Свердлова 23:

Водоснабжения акт обследования системы водоснабжения от 27.07.2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» состояние исправное, замечаний нет

Электроснабжения акт обследования системы электроснабжения от 27.07.2016 г. МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

Канализация, сантехоборудования акт обследования системы канализации и сантехнического оборудования от 27.07.2016 г. выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

27. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении (акт испытаний) приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке и бассейне, остальные помещения естественная вентиляция, акт обследования системы вентиляционных камер и систем вентиляции на объекте от 29.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», состояние исправное, замечаний нет

28. Наличие бассейна, его техническое состояние имеется в здании по ул. Ленина 100а, расположен на первом этаже, в состав помещений бассейна входят зал с ванным размером 6х3 м. рассчитан на одновременную пропускную способность 10-12 человек (на одну подгруппу детей), две раздевальные комнаты с душевыми и туалетом, кабинет инструктора, кабинет медсестры, лаборатория анализа воды, узел управления, состояние удовлетворительное, акт замеров показания химии бассейна от 28.07.2016 выдан МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий», вода бассейна соответствует санитарно-гигиеническим требованиям

29. Энергосберегающие мероприятия и их выполнение осуществляются согласно плана установлены энергосберегающие светильники, утеплены двери и окна, производится контроль за расходом электроэнергии, установлены и исправны приборы учёта тепловой энергии, воды и электроэнергии

30. Наличие и состояние узлов учета электрической энергии в норме / (указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета)
счетчиков воды 7
счетчиков природного газа нет
счетчиков тепловой энергии 5

31. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение имеются, осуществляются согласно плана, приказом по учреждению назначено лицо, ответственное за проведение энергоаудита, ведется учет и контроль за расходом энергоресурсов

32. Наличие автотранспорта (марка, гос. номер, техническое состояние) отсутствует

33. Наличие гаража, техническое состояние отсутствует

34. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям архив отсутствует

35. Наличие паспорта антитеррористической защищенности (№, дата утверждения) утвержден

Основной корпус Ленина 100а:

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) от 01.09.2015

Дополнительный корпус Ленина 62

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) от 01.09.2015

Дополнительный корпус Свердлова 23:

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) от 01.09.2015

36. Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения оформление уголков для родителей, озеленение территории и помещений, приобретение сенсорного оборудования, оборудования для кабинета логопеда, обновление информационных стендов, приобретение игрового оборудования для детей, оформление игрового развивающего центра по ПДД на 3 этаже основного корпуса Ленина 100а, оформление групп и кабинетов

37. Наличие пандусов, поручней для лиц с ограниченными возможностями, подъемников, тактильной плитки, мнемосхемы, звукового оповещения, кнопки вызова персонала, пиктограммы (перечислить имеющиеся): имеется пандус, грузовой лифт, кнопка вызова персонала, наличие пиктограмм, наличие поручней в туалетной комнате 1 этажа

38. Замечания и предложения комиссии

3. Устранение доочер. работ, связанных с подготовкой помещений подарто-технического назначения, п. 39. Тренинг в мае и июне 2016 г.
4. Устранение доочер. работ, связанных с подготовкой помещений подарто-технического назначения.

38. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к 2016-2017 учебному году принять к эксплуатации на 2016-2017 учебный год с «05» августа 2016 г.

Акт составлен 05 числа августа месяца 2016 года

Председатель Комиссии:

Заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска *И.А. Черкунова* И.А. Черкунова

Заместитель председателя Комиссии:

Директор Департамента образованию Администрации города Ханты-Мансийска *Ю.М. Личкун* Ю.М. Личкун

Секретарь комиссии:

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» *В.А. Агишев* В.А. Агишев

Члены комиссии:

Заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска по общему среднему образованию *Н.И. Кармазина* Н.И. Кармазина

Заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска по дошкольному образованию *О.А. Федорова* О.А. Федорова

Директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» *П.Л. Гуменный* П.Л. Гуменный

Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» *В.И. Шипицин* В.И. Шипицин

Председатель профсоюзной организации работников образования и науки города Ханты-Мансийска *Н.Г. Асауленко* Н.Г. Асауленко

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре *А.В. Рязанцев* А.В. Рязанцев

Начальник территориального отдела по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре *Д.Л. Кривошеков* Д.Л. Кривошеков

Начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска *И.В. Ульянова* И.В. Ульянова

Начальник отдела по техническому обеспечению и комплексной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» *В.Н. Беломоин* В.Н. Беломоин

Начальник 3 отдела Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области *О.В. Чернышков* О.В. Чернышков

Представитель МО МВД России «Ханты-Мансийский»

*11.08.2016 г. 05:00 час. Х.М. СВС, от. лейтенант полиции *О.В. Чернышкова**